



WARMIŃSKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

11-100 Lidzbark Warmiński ul. J. Piłsudskiego 8B
NIP: 743-15-96-403 Regon: 510637330

tel./fax 897674278 tel. 897670050
warminskietbs@wp.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 28.11.2016 r.

Do wszystkich wykonawców
znak sprawy: WTBS 01/11/2016

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, znak sprawy: WTBS 01/11/2016

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), w imieniu Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, zwanego dalej: „Zamawiającym” zawiadamiam, że jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem, o treści następującej:

„W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SIWZ:

1. Na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu Drogi i Place nr rysunku D-1 występują dwa placyki zakreskowane kolorem żółtym o pow. $10 \times 10 + 10 \times 15 = 250 \text{m}^2$, z czego są wykonane te placyki i czy należy je uwzględnić i dodać do przedmiaru robót.
2. Prosimy o dostarczenie wykazu drzwiczek do szachtów instalacyjnych na klatkach schodowych. Dotyczy przedmiaru robót budowlanych (budynek nr 1) poz. nr 161 Drzwiczki do pionów instalacyjnych wg opisu w PT szt. 24.000 i przedmiaru robót budowlanych (budynek nr 2) poz. nr 162.
3. W projekcie nie uwzględniono skrzynek na listy - czy należy je uwzględnić w ofercie, jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów i ilości skrzynek na listy.”

Zamawiający informuje, że na powyższe pismo udzielił następujących wyjaśnień:

- „Zgodnie z punktem 2.2 opisu do projektu urządzenia terenów zieleni – teren przeznaczony pod place zabaw należy wykonać z luźnego piasku rozścielonego warstwą grubości 20 cm w obrzeżu betonowym 30x8 cm w kolorze szarym, (poz.1 przedmiaru robót).
- Drzwiczki do szachtów instalacyjnych należy wykonać jako typowe po pobraniu wymiarów „z natury” lub wg załączonego rysunku.
- Skrzynki na listy nie są elementem przetargu.

Załącznik nr 1 – szczegóły zamknięcia szachtów instalacyjnych na klatce schodowej 1:25

Załącznik nr 2 – Projekt urządzenia Terenów Zieleni

Załącznik nr 3 – Przedmiar do projektu urządzenia terenów zieleni”