



WARMIŃSKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

11-100 Lidzbark Warmiński ul. J. Piłsudskiego 8B
NIP: 743-15-96-403

Regon: 510637330

tel./fax 897674278 tel. 897670050
warminskietbs@wp.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 28.11.2016 r.

Do wszystkich wykonawców
znak sprawy: WTBS 01/11/2016

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, znak sprawy: WTBS 01/11/2016

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), w imieniu Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, zwanego dalej: „Zamawiającym” zawiadamiam, że jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem, o treści następującej:

„Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o zamieszczenie kompletnej dokumentacji teletechnicznej.
2. Czy w każdym mieszkaniu należy zamontować kuchenkę elektryczną?
3. Proszę o zamieszczenie parametrów technicznych kuchenki elektrycznej.”

Zamawiający informuje, że na powyższe pismo udzielił następujących wyjaśnień:

- „Nie rozumiemy pytania odnośnie braku instalacji telekomunikacyjnych. Co Oferent ma na myśli?
- W budynkach są mieszkania z kuchenkami gazowymi i kuchenkami elektrycznymi. Patrz projekt Br. sanitarnej i elektrycznej oraz przedmiary instalacje elektryczne poz. 78, instalacje sanitarne poz. 140.
- Parametry kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym – moc zainstalowana 12.5 kW, szczegóły określa Inwestor.”